

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255-82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255-82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

<http://psse-czarnkow.pl>

oryginał/ ~~kopia~~

ON.HK.4200.2.2018.125

Czarnków, 15.03.2018 r.

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, w dniu 05.02.18 r. i 27.02.18 r., w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W pobranej próbie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej zawartości parametrów jednak ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ° C po 72 h wyniosła > 300 jtk/ 1 ml, przy wartości zalecanej 200 jtk/1 ml.

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie**
(mgr Beata Kościelska)

zał. 102,251/W/18

Do wiadomości

1. Gmina Lubasz
2. a/a