

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255 -82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/067/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255 -82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8

64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

oryginał/ kopia

ON.HK.468.1.2017.118

Czarnków, dn. 22.11.2017

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdanie z badań próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z wodociągu publicznego w Stajkowie, w dniu 08.11.17 r., w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Próbę pobrano ze studni nr 1, nie włączonej do eksploatacji, w badanej wodzie stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* w ilości 1 jtk/100ml oraz bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml.

Zał. 1174/ Z/W/17

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie**
(mgr Beata Kościelska)

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a